

## ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé  
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

<b>Coordonnées du demandeur :</b>  <b>PLASCOAT Systems Limited</b> <b>Trading Estate, Farnham</b> <b>Surrey, GU99NY</b> <b>Royaume-Uni</b>	<b>Nom(s) commercial(aux) du produit fini :</b>  <b>PPA 571 Aqua</b>
---	--

**Type de produit fini :**

tube                       raccord et manchon                       revêtement  
 produit de jointoyage                       joint                       composant d'accessoires  
 autre

**Nature du matériau :**

polychlorure de vinyl PVC                       polybutylène PB                       éthylène-propylène EPDM  
 PVC surchloré PVC-C                       polyamide PA                       butadiène-acrylonitrile NBR  
 polyéthylène PE                       polytétrafluoroéthylène PTFE                       autre  
 polyéthylène réticulé PER                       à base de résine époxydique  
 polypropylène PP                       acrylonitrile-butadiène-styrène ABS

**Commentaires : Couleur du revêtement : Bleue**

**N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : 13 MAT NY 182**

**Formulation chimique :**

Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives

**Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 :**

Rapport S/V testé : 240 cm<sup>2</sup>/L  
 Date des essais : du 16 décembre 2013 au 23 janvier 2014

Commentaires : Les essais d'inertie réalisés selon les normes AFNOR XP P 41-250-1/2/3 et NFP 41-290 n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/VS4 n°99-217 du 12 avril 1999.

**Attestation délivrée par :**  
 Maud Lançon  
 Responsable de Département

**Signature :**



A la date du : 31 janvier 2014

Date d'expiration de l'ACS : 31 janvier 2019

Commentaires : /